



20 16 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Київська
вул. Д. Галацького 2^а

(найменування об'єкта)

«18.06» 2016 р.

Бригада у складі

Романенко О.П.,
Муромов В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Київська
вул. Д. Галацького 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-1м, Ø32-1м, Ø25-10м

Ø25-20м (сходові)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

арматура Ø25-2м
шарнір Ø25-2м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад. Об'єкт.

- ліквідація виявлених витоків газу: К12 Ø50-1м, шарнір Ø50-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проводиться обов'язково

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: ант. два на монтаж перевірки не введено (приміщення вугільне).

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Рудіаль ОХ
(прізвище, ініціали)

Ромашук ОХ
(прізвище, ініціали)

Леуськіс ОА
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вд підпису відомостей

С.І.Н.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

С.В. Москаленко

О.Ф. Гуржій