



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Виноград
вул. Дубовська 68

(найменування об'єкта)

«16» 06 20 26 р.

Бригада у складі _____

Мельничук А.В., Зваренчук С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Виноград
вул. Дубовська 68

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ф20-16м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

опрацювати ввек Ф20-5м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф20-3м
кран Ф20-3м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *прилад "Мобілокс", мильна емульсія*

- ліквідація виявлених витоків газу: *кран Ф20-1м*

15/2 Ф20-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не у робочому стані
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всіх цих ми перевірили все в наявності (приміщення всередині) по дрібному газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Гордеев О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Александров К.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Петров І.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильєв В.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіренко по будинку відвідує
(прізвище, ініціали) (підпис)

С. О. П. В. Косаченко
и ф. О. Ф. Гордеев