

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО

м. Київська
вул. Дубовеска 69
(найменування об'єкта)
«16» 06 2026 р.

Бригада у складі Ромашук О.Ф., Мусейсєв В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Київська
вул. Дубовеска 69
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-7м, Ø32-22м, Ø10-28м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

адреси: вул. Дубовеска 69

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø25-1м, Ø10-2м
м. Дубовеска 69
Ø25-1м, Ø10-2м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: вул. Дубовеска 69
- ліквідація виявлених витоків газу: вул. Дубовеска 69, Ø25-1м, Ø10-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неф робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всіх двох всіх малярів перевіряти не вдалося (приміщення в селі с. с. с.), попрацювати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Рудісєв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Росенко О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Мерсєв О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфєнєв О.В. Будинку Бідєрної

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. О. П. В. Росєнєв
М. Ф. О. Ф. Мерсєв