

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 17 » 06 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Захисників Неба №1
(найменування об'єкта)

« 17 » 06 2026 р.

Бригада у складі _____

*Доценко В.О.; Яковський Т.В.;
Муромець О.В.; Кугеров А.В.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

*м. Вінниця
вул. Захисників Неба №1*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ32-8м; φ25-15м; φ20-20м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремий ввід

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробкові): φ20-5м; φ25-2м (криві)
Муртові з'єднання: φ20-5м; φ25-2м.*
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильна емульсія*

та прилад "SewerGin"

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ20-1м;
Конфайка: φ20-1м; φ32-1м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота на газопроводі
На момент перевірки ДВР
не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВВГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Розенко В.О.
(прізвище, ініціали)
Яновський Т.В.
(прізвище, ініціали)
Муромець О.В.
(прізвище, ініціали)
Куріков А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сиротко М. В. Відомості

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. П.В. [Підпис]
С.І. В.В. [Підпис]