

18.06 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Виноград
вул. К. Володимирівна 10
(найменування об'єкта)

«18» 06 2024 р.

Бригада у складі Іванюк В.В., Марвісевич А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Виноград
вул. К. Володимирівна 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-3м, φ25-3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ50-16м, φ40-6м, φ32-6м, φ25-4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
арм. φ32-6м, φ25-2м
метал φ32-6м, φ25-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; арм. φ32-3м, φ25-1м
- ліквідація виявлених витоків газу; арм. φ32-3м, φ25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ардується

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всіх цих речей немає, перевіряти не маємо (тільки перевіряємо), щоб зрозуміти перевіряти

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв О.В.
(прізвище, ініціали)
Гавриш В.А.
(прізвище, ініціали)
Лисовий О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

В.В. В.В.
(підпис)

В.В. В.В.
(підпис)

В.В. В.В.
(підпис)

В.В. В.В.
(підпис)

В.В. В.В.
(підпис)

В.В. В.В.
(підпис)

В.В. В.В.
(підпис)

В.В. В.В.
(підпис)

В.В. В.В.
(підпис)

В.В. В.В.
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гордієв О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Г.В. Гордієв
м.р. О.В. Гордієв