

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вільний
вул. Кня. Володимир 15
(найменування об'єкта)
«22» 06 2026 р.

Бригада у складі

Майстер О.В.
Менеджер О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вільний
вул. Кня. Володимир 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 40 - 18м, Ø 25 - 14м,
Ø 20 - 20м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
окресел' ввсере Ø 20 - 7м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

арматура Ø 20 - 7м
шарнір Ø 20 - 7м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: окресел' ввсере, шарнір Ø 20 - 7м

- ліквідація виявлених витоків газу: шарнір Ø 20 - 3м, шарнір Ø 20 - 1м

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *всіх дверей не закриваються правильно*
не віддають (вирішено владар'ювати).

Роджес ОВ
(прізвище, ініціали)
Росовалере АД
(прізвище, ініціали)
Руде Савуше ОВ
(прізвище, ініціали)

Свідпис

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Москалев
и ф. О. Ф. Герднер