

«22» 06 2026р.

## Акт-

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Виноградів  
вул. І. М. Володимирів 17  
(найменування об'єкта)

«22» 06 2026р.

Бригада у складі: Доброва С.В., Дочка В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Виноградів  
вул. І. М. Володимирів 17  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø30 - 9м, Ø40 - 10м, Ø32 - 7м,

Ø25 - 4м, Ø20 - 7м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 7м

варіанти вварені Ø40 - 5см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

арми Ø32 - 2см, Ø20 - 1см

муровані Ø32 - 2см, Ø20 - 1см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; м. Виноградів, м. Виноградів

- ліквідація виявлених витоків газу; КР Ø20 - 1см, Ø32 - 1см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма мало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не у робочому стані
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групової ЕМ, які підлягають усуненню: але два м. веденої перевірки, але нафасом (приміє асфальт), попереду всіх газу провіз

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордєвич О.Г.  
(прізвище, ініціали)  
Відрова С.К.  
(прізвище, ініціали)  
Долішнін В.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді Відрова

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. О. П. В. Малахов  
м. р. О. Ф. Гордєвич