

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«18» 06 2016 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Білашів
в.а. К. Володимирова 20

(найменування об'єкта)

«18» 06 2016 р.

Бригада у складі Мустафа В.А. Ромашук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Білашів
в.а. К. Володимирова 20

(найменування/адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø40-8м, Ø20-3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-5м, Ø25-3м, Ø20-4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

в.а. К. Володимирова 20
м. Білашів

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м. Білашів, в.а. К. Володимирова 20

- ліквідація виявлених витоків газу: м. Білашів, в.а. К. Володимирова 20, 15/25/40 м. Білашів, в.а. К. Володимирова 20

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
неу робочий тиск
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: сильно изношенное оборудование, не соответствующее требованиям, необходимо заменить

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Поруканов О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мусікашкін А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ромашкин О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармак по будинку підписав

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Р.В. Висоцкий
и Р.О.В. Гордеев