

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«2» 02/2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВНГО _____ м. Вінницький
вул. Мелитівська № 203
(найменування об'єкта)

«2» 02 2026 р.

Бригада у складі Івановський ІВ, Калач АН

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Мелитівська № 203

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВНГО: Ф40-50 мм, Ф32-32 мм,
Ф25-19 мм, Ф20-20 мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

край варіант вводу

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край Ф25-2 мм, Ф20-всес
шурт Ф25-2 мм, Ф20-всес

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Кобалдес"

сильноа селесес

- ліквідація виявлених витоків газу: край Ф40-1 мм, 1/2 Ф40-1 мм,
шурт Ф40-1 мм, 1/2 Ф25-1 мм, 1/2 Ф32-1 мм,
1/2 Ф20-1 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в одній кімнаті
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: без роботи пасивом
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: що не є обов'язковим

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою КМ, які підлягають усуненню: поганий стан газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родченко О.А.
(прізвище, ініціали)
Мовчан М.В.
(прізвище, ініціали)
Косов М.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: старший по будинку відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. П.В. Миславський
м.п. О.Ф. Воронін