

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Н.Шоше 21

(найменування об'єкта)

« 2 » 07 2026 р.

Бригада у складі Димчів О.І. Місечко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Н.Шоше 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 13м; φ 40 - 18м; φ 25 - 14м
φ 20 - 7м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. φ 50 - 1мб.; φ 40 - 1мб.;
мудрові з'єднан.: φ 50 - 1мб.; φ 40 - 1мб.;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія за

прилад "Vibrogas"

- ліквідація виявлених витоків газу; 40"

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: між час проведення робіт акт ФВК не надано

(підпис)

(підпис)

с. ін. Р. В. Мухомов

с. ф. М. М. Губаєв