



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Нелірівське шосе 84
(найменування об'єкта)

« 1 » 07 20 26 р.

Бригада у складі Мустіпан В. М., Матвічук А. В.,
Мухометов О. В., Яновський Т. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Нелірівське шосе 84
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 57-3м; ф 32-40м; ф 20-55м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояк: ф 25-24м; ф 20-7м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 25-2м; ф 20-7м.

Мертві з'єднання: ф 25-2м; ф 20-7м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Severin"

- ліквідація виявлених витоків газу: Котургаїка: ф 20-6м; Фран: ф 20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; бнаявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст.
Подіями тиску р=20 мм. вод. ст. т-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Дустинан В.М.
 (прізвище, ініціали)
Матвічук А.В.
 (прізвище, ініціали)
Дукленчук О.В.
 (прізвище, ініціали)
Яновський Т.В.
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

І Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] по будинку відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О.М. Р.В. Москаленко
м-р В.В. Гербо

[Підпис]
[Підпис]