

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 06 2026 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Вікнуче будинок №1
бульвар Садова 22А
(найменування об'єкта)

«30» 06 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовский В.І.
Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Вікнуче буд. Садова 22А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 32м, Ø 50 - 27м, Ø 40 - 28м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 40 - 105м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім (кузови): Ø 40 - 7м.

мурфтові з'єднання: Ø 40 - 7м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильною емульсією
та приладом "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: кожарайми: Ø 40 - 4м.
мурфта: Ø 40 - 7м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P=500$ мм. вод. ст., $t=5$ хв; $d_p=20$ мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Василюк В.І.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Диморієнас М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовився

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. О.В. Васильєв
и.р. А.С. Гідородецький