

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 30 » 06 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вихище вул. Садова 26А
(найменування об'єкта)

« 30 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Мамбійчук А.В.; Рамачук О.Ф.
Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вихище вул. Садова 26А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 35 м., Ø 25 - 63 м., Ø 20 - 1 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крани вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кульбові): Ø 32 - 1 м., Ø 20 - 8 м. (пробкові): Ø 20 - 3 м.
лифтові з'єднання: Ø 32 - 1 м., Ø 20 - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: лицьва емаль

та прилад "Vita GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: контргайки: Ø 20 - 1 м.
кран (пробковий): Ø 20 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: з'ясування газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гігорський А.С.
(прізвище, ініціали)
Мамбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Рачащук В.Р.
(прізвище, ініціали)
Луканчук В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відомості
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.І. П.В. Векслер
м.р. А.С. Гігорський