



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Війничі вул. Садова 30

(найменування об'єкта)

« 30 » 06 2026 р.

Бригада у складі Димчевий О. І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Війничі вул. Садова 30

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-14м; φ 25-21; φ 20-18м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кр. φ

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. φ 20-3мб. - шорб.

шорб. з'єдн: φ 32-1мб; φ 20-3мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за

прилад "Vibrogas"

- ліквідація виявлених витоків газу: пошкод. гай φ 32-1мб;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: В наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт виявлено ДРХ некорект

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

Міценю В.О.
(прізвище, ініціали)

Димчів В.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргсєв по безпечній відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Косаков
М. М. Косаков