



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Таїсін, вул. М. Грушевського, 58

(найменування об'єкта)

«17» 07 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Нещерн І.В., Демчук В.В.

Гоберенюк Б.І., Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Таїсін, вул. М. Грушевського 58

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 7-9 ф 108-1,2м, ф 89-21,5м, ф 76-32м, ф 50-8м
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) ф 20-196м.

ф 32-8м, ф 25-15,5м, в мід. : ф 32-10,6м, ф 25-42,6м, ф 20-5,8м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засуд. ф 100-1мет. кран ф 32-4мет. ф 25-9мет. ф 20-65мет.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/г- 11мет. кран- 19мет.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Підвищено тиском повітря Р=500 мм вод. ст.
Надмірний тиск відсутній.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Пройнструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: З'ясувати з-г

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шимосчук А.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Шимрич І.В.
(прізвище, ініціали)

Демсєв В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Шимрич
(підпис)

Демсєв
(підпис)

Демсєв
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешкаєв богатоквартирного будинку в/д
підпису вдоговорились.