



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Таршин, вул. Трушівського, 68

(найменування об'єкта)

« 10 » 07 20 26 р.

Бригада у складі спосарт: Андриш І.В. Дощук В.В. Журмон В.В.
Гобершнюк В.І. Гастушевич М.О. Матвійко А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Таршин, вул. Трушівського, 68

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д ф 89-0,4м ф 76-52м ф 50-76,2м ф 40-35м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-21м ф 25-10,5м ф 20-12м засув ф 80-1шт. кран ф 15-1шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 32-4шт. ф 25-3шт. ф 20-100шт.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; к/г- 3шт кран-16шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском повітря Р=500 мм. вод. ст.
Надійшла тиску становить 5 мм. вод. ст. за 5х2

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Пройнструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Згоріти 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шимончук Н.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Амширчи І.В.
(прізвище, ініціали)

Донієв В.В.
(прізвище, ініціали)

Цурич В.В.
(прізвище, ініціали)

Подерешнік Б.І.

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису
відповіли