

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Козятинської дільниці
Хмельницького УЕГГ
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»
Олена РУДЕНКО
« 29 » 06 20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО місто Козетин, вул. Василя Стуса, буд. 16
(мешканців будинку 1)
(найменування об'єкта)

« 29 » 06 20 26 р.

Бригада у складі: Берелет Віталій Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович.
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Василя Стуса, буд. 16
в місті Козетин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 38 см. п.; φ 20 - 12 см. п.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 2 см. п.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 4 см. п.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _testo 317-2(gas detector). Snoopер mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 15 - 2 см. п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади .

Берелет Віталій Олександрович
(прізвище, ініціали)

Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Григорук О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)