

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олена РУДЕНКО

«17» 06 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Героїв Шайгороду, буд 6
(житловий будинок)
(найменування об'єкта)

«17» 06 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій

Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Героїв Шайгороду,
буд 6, в житл. будинку
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 190 м. п.; Ø 20 - 1 м. п.; Ø 32 - 4 м. п.;
Ø 25 - 6 м. п.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

під'їзд - Ø 25 - 42 м. п.; Ø 20 - 180 м. п. (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 32 - 1 м. п.; Ø 20 - 19 м. п. + 80 м. п.;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; Ø 20 - 25 м. п.; Ø 15 - 22 м. п.;

- ліквідація виявлених витоків газу; _____
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на торища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виявлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробували під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виявлено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано посередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)
Члени бригади Курінний Сергій Володимирович
(прізвище, ініціали)
Берелет Віталій Олександрович
(прізвище, ініціали)
Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рашіна ММ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)