

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Козятинської ділянки

Хмельницького УЕГГ

Вінницька філія ТОВ «ТРМУ»

Олена РУДНИКО

« 09 » 04 2016 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО місто Козятин, вул. Шереметьєва, буд. 23

(найменування об'єкта)

« 09 » 04 2016 р.

Бригада у складі: Берелет Віталій Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович.
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Шереметьєва, буд. 23
в місті Козятині

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 25 - 10 \text{ м. п.}$; $\phi 205 \text{ м. п.}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 20 - 5 \text{ м. п.}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

$\phi 20 - 5 \text{ м. п.}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: testo 317-2 (gas detector), Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: $\phi 20 - 5 \text{ м. п.}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних

пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виготовлено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробування тиском повітря виконано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

виготовлено

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *виготовити ант. дрот*

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Чраб
(підпис)

Члени бригади

Берелет Віталій Олександрович
(прізвище, ініціали)

Берелет
(підпис)

Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)

Ярмолів
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Розпорядок № 3
(прізвище, ініціали)

Лав
(підпис)