



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО місто Козетин, вул. О. Довбенко, буд. 37
(мистецький будинок)
(найменування об'єкта)

«10» 08 2026р.

Бригада у складі – Врешні М.О.; Кришонов В.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. О. Довбенко,
буд. 37 в місті Козетин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 20 - 28 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 2 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 4 м.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБЛІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; и виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведений

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутність газу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Кравченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Кравченко В.С.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Кравченко

(підпис)

Кравченко

(підпис)

Кравченко

(підпис)

(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Коваленко Т.І.

(прізвище, ініціали)

Коваленко

(підпис).