

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Козятинської дільниці
Хмельницького УЕГГ
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО місто Корешин, вул. Глинка Орська, буд. 1
(громадський будинок)
(найменування об'єкта)

« 01 » 04 20 06 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Ярмолів Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Глинка Орська,
буд. 1 в місті Корешин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 34 м.п.; φ 32 - 13 м.п.
φ 20 - 11 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 20 - 24 м.п.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25 - 6 м.п.; φ 20 - 8 м.п.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: testo 317-2 (gas detector). Snoopер mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 25 - 2 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виповнено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведений

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вигораний сект труби

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний Сергій Володимирович
(прізвище, ініціали)

Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)

М. Кравченко
(підпис)

С. Курінний
(підпис)

В. Ярмолів
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вознюк Л.М.
(прізвище, ініціали)

В. Я.
(підпис)