

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Козятинської дільниці  
Хмільницького УЕГГ  
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»

Олена РУДЕНКО



2026р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО місто, вулиця, буд. Життєво Орешко, буд 6  
Життєво Орешко

(найменування об'єкта)

«14» 04 2026р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Ярмолівч Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по буд. Життєво Орешко,  
буд. 6 в місті Життєво  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40- 1м.п., φ25-37м.п., φ20 6м.п.,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20- 12м.п.,

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ32- 1м.п., φ25- 1м.п., φ20- 4м.п.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; \_testo 317-2 (gas detector), Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні для даної

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний Сергій Володимирович  
(прізвище, ініціали)

Ярмолів Валерій Станіславович  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зайчик С.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)