



ЗАТВЕРДЖЕНО

«01» серпня 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«01» серпня 2026р.

Бригада у складі _____

Жасько В.В., Лукаш Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Зозуля Марія Володимирівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирного житлового будинку
м. Нелешів прав. Бейза Сиксандра (Михайлівський) буд. 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввідний газопровід низького тиску

Ø 20 - 4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 20 - 4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; введена емульсія та
прилад "VIBRO GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; різбів з'єднання Ø 20 - 3м
кран Ø 20 - 4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм. вод.ст. протестом 5хв., нагінне тиску 10 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Валесанко О.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жаско В.В.

(прізвище, ініціали)

Жакар І.С.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овасак

(підпис)

Сквир

(підпис)

Сквир

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зозуля І.В.

(прізвище, ініціали)

Зозуля І.В.
(підпис)