

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олена РУДЕНКО

«16» 06 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с/м Сигнал, вул. Ярослав Мудрого 168
(мешкоб'єкт) будинок
(найменування об'єкта)

«16» 06 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій
Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Я. Мудрого, буд. 168
в с/м Сигнал.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-103 мм.п.; φ 25-5 мм.п.; φ 20-15 мм.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-12 мм.п.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25-4 мм.п.; φ 20-12 мм.п.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією;

testo 317-2 (gas detector),
snooper mini

- ліквідація виявлених витоків газу; φ 25 - 3 шт; φ 15 - 3 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутність акт перевірки

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна

(прізвище, ініціали)

Члени бригади Курінний Сергій Володимирович

(прізвище, ініціали)

Берелет Віталій Олександрович

(прізвище, ініціали)

Ярмолів Валерій Станіславович

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Векшакова Т.П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

М.Кравченко
(підпис)

С.Курінний
(підпис)

В.Берелет
(підпис)

В.Ярмолів
(підпис)