

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«16»

07

2026 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 320

(найменування об'єкта)

«16» липня 2026 р.

Бригада у складі: Китань Ю.В., Шкварук П.Л.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 320

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: в 32 - 29 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран підвешений в 32-1, в 20-7 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; ліквідовано 3 витоків к/т на рзб'юванні з'єднання

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутній акти на ДВК, зашифрований  
кран з 20 гігасекстом (зрунено)

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Самборський В.М.

(прізвище, ініціали)

✓ [підпис]

(підпис)

Члени бригади

Китань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Шкварук П.Л.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковані будинку від жителя будинку  
(прізвище, ініціали) (підпис)