



2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 367

(найменування об'єкта)

« 8 » червня 2026 р.

Бригада у складі: Китань Ю.В., Шкварук П.Л.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 367

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-7 м, Ø 32-20 м, Ø 25-34

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєм на сходових Ø 50-7 м, Ø 20-4 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:




1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: виконано
- ліквідація виявлених витоків газу: ліквідовано 2 витоків на рідкогазових з'єднаннях
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів: виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виглядає
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виглядає
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виглядає
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виглядає

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: телевізійна панель на газопроводі (усунено)

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Самборський В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u></u> (підпис)
Члени бригади	<u>Китань Ю.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u></u> (підпис)
	<u>Шкварук П.Л.</u> (прізвище, ініціали)	<u></u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа мешканці будинку від якого відмовились
(прізвище, ініціали) (підпис)