

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 » 06 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО сміт Стешавца
вул. Київська 12
(найменування об'єкта)

« 5 » 06 2026 р.

Бригада у складі Іваненко ІВ, Дзюбенко ВО,
Дефова СЯ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті сміт Стешавца
вул. Київська 12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: тр 840-42м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø32-1м, Ø25-6м
середня Ø32-1м, Ø25-6м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Іваненко ІВ, Дзюбенко ВО,
Дефова СЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø32 Ø25-2м, середня Ø25,
крім Ø32-1м, Ø25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всімама само
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
міф розроблено писано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться щоразу

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всіх двох відсутні, координувати газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Іванюк В.В.
(прізвище, ініціали)

Олександров К.В.
(прізвище, ініціали)

Васильєв С.К.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді бригадир

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Р.В. Малахов
м.р. О.Ф. Гордієв