

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«10» 06 2016 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО смер. Стрешівська
вул. Київська 22чмз
(найменування об'єкта)

«10» 06 2016 р.

Бригада у складі Мезітасов В.М., Жуков В.В.
Дзюбенко В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті смер. Стрешівська
вул. Київська 22чмз
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-20м, φ89-10м,
φ32-20м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-140м (содмк)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крсене φ32-10 см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: пресад. Митюк С.
смилова Євдоким
- ліквідація виявлених витоків газу: —

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; введено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст. др. 10 мм в.ст. T=500
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продієстровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родрик О.В.
(прізвище, ініціали)
Мусакан О.В.
(прізвище, ініціали)
Томар О.В.
(прізвище, ініціали)
Дубовик О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від [Підпис] Бірюков

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. ін. Р.В. Москаленко
м.р. О.Ф. Тердіна