



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 » 06 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ смт Стрижавка
вул Київська 5 (7)
(найменування об'єкта)

« 5 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Кашок А.А. Любовицький Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті смт Стрижавка
вул. Київська 5 (7)
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: тр Ø 32-30 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран Ø 20 - 9 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

муніципалітет Ø 20 - 9 м

(запірні арматури)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кран Ø 20 - 9 м
муніципалітет Ø 20 - 9 м
 - ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø 20 - 9 м
муніципалітет Ø 20 - 9 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимоксено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вистави курсентів, що працюють газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Руденко О.Г.</u>	<u>[підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Клименко А.А.</u>	<u>[підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Лавровський Т.В.</u>	<u>[підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіренко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Мокшанцев

м.п. О.Ф. Гордієв