

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 » 06 20 26 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с/мт Сергій Савица  
вул. Київська 6  
(найменування об'єкта)

« 5 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Кушнірук ОВ, Кирілов АВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/мт Сергій Савица  
вул. Київська 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: тр ф 40-38м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кром ф 20-13м  
мундта ф 20-13м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; перевірка на щільність, перевірка на герметичність

- ліквідація виявлених витоків газу; кром ф 32-1м, ф 40-6м  
кром ф 20-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випилено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; поф робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: серед двох бездимої, корозійна-те газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Поддєєв О.Т.  
(прізвище, ініціали)  
Медведев О.В.  
(прізвище, ініціали)  
Мерзлов А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку бездимий

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. еп. Р.В. Косаєв  
м.п. О.Ф. Гордін