

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 8 » 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б
Стрижавка вул. Молодіжна 1
(найменування об'єкта)

« 8 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Куреров А.В.; Кавок М. Яковлевич Т. В.;
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Стрижавка
вул. Молодіжна 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-55м; ф20-2м; ф25-8

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєчки: ф20-100м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф25-8м; ф20-1м (руковий)
Муфтові з'єднання: ф25-8м; ф20-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Сенсегіт"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф50-1м; Комфайто: ф25-1м.
ф20-1м; Муфта: ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Підтиск тиску p=20 мм. вод.ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Варування газопроводів
На місцях перевірки акт ДВЗ не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Курков А.В.
(прізвище, ініціали)
Качок А.А.
(прізвище, ініціали)
Яновський Т.В.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сарасєв по Будинку Бідерніб

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М.

Р.В.

Москаленко

В.В.

Грибко

[Підпис]