

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«09» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
с/п. Стрижівське вул. Молодіжна №
(найменування об'єкта)

«09» 06 2026 р.

Бригада у складі Ремачук О.Р. Лук'яненко О.В.
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/п. Стрижівське вул. Молодіжна №
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 3м, Ø40 - 18м, Ø20 - 6м, Ø15 - 7м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (муфтові): Ø20 - 4м, Ø15 - 3м. (муфтові): Ø20 - 2м.
муфтові з'єднання: Ø50 - 1м, Ø20 - 6м, Ø15 - 3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; м. прилад "Vibro GAS" емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: краєві (муфтові): Ø20 - 2м, Ø15 - 2м.
контрайки: Ø20 - 1м, Ø15 - 2м; муфта: Ø20 - 1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$, $t = 5 \text{ сек.}$, $OP = 20 \text{ мм. в.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Роботу по газопроводу

не можна перевірити так як ДВК не розкрито

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григоруканський А.К.
(прізвище, ініціали)

Гончарук О.П.
(прізвище, ініціали)

Лукенчук О.В.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший по будинку Водарків

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. ін. Р.В. Москаленко
м.р. К.С. Григоруканський