

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 8 » 06 2026 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ф/б  
Стрижівка Молодіжка 3  
(найменування об'єкта)

« 8 » 06 2026 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Доценко В.О.;  
Матвійчук А.В.; Мухомчук О.В.  
(прізвище ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті Стрижівка  
буль. Молодіжка 3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-48м; ф32-49м; ф25-17м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф25-108м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-8мт. Муфтові з'єднання: ф32-8мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; миласою емulsion  
та приладом Sewerin

- ліквідація виявлених витоків газу: Контрпайпа: ф32-4мт; Кран: ф32-1мт.  
ф50-1мт; Муфта: ф32-2мт;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на цілісність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 мм. вод.ст.  
Підіємо тиску Р=20 мм. т-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопроводів  
На предмет перевірки акт ДВР не надано

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мушко В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Дорова С.А.  
(прізвище, ініціали)  
Гоценко В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Матвіюк А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Мухометов О.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа свідомий по брехливій бідсерії

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Р.В. Моканов  
и-р В.В. Тербо