

« 8 » 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Стрижківка вул. Молодіжна 79
(найменування об'єкта)

« 8 » 06 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Н.,
Дмитрієнко М.В., Власчук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Стрижківка
вул. Молодіжна 79
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-30м; φ32-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Столки: φ32-50м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (середкові): φ32-4м; φ20-1м; Рувовий: φ25-1м;
Муртові з'єднання: φ32-4м; φ20-1м; φ25-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильова емульсія
та прилад "Сенсор"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-2м; Рувовий: φ32-1м;
Мурта: φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P = 500$ мм. в.в. ст.
Надійшов тиск $\Delta P = 20$ мм. в.в.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбирання газопроводів
На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Дмитрієв М.В.

(прізвище, ініціали)

Романук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сідоренко О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. П.В. Москаленко
С.І. П.В. Гербіш