

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 8 » 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Стрижавка Ж/Б
буль. Молодіжна 7
(найменування об'єкта)

« 8 » 06 2026 р.

Бригада у складі Мустіпан В.М.; Міценко В.О.
Гванчук В.А.; Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Стрижавка
буль. Молодіжна 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-70 мм; φ32-8 мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стожки: φ32-54 мм; φ20-22 мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ32-9 мм;
Муфтові з'єднання: φ32-9 мм;
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад Sewerin
- ліквідація виявлених витоків газу: Контрсіма: φ32-5 мм; муфта: φ32-2 мм.
Кран: φ32-1 мм;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в.ст.
Підійма тиску $\Delta P=20$ мм. в.в.ст. $t=5$ хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

На момент перевірки акт ВБГ не складено
Варіування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Муріпан В.М.
(прізвище, ініціали)

Миренко В.О.
(прізвище, ініціали)

Гванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] по Бухгалтеру Відділу

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.Н. Р.В. Москаленко
м.р. В.В. Сербо