

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«9» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
с/п. Спришавка вул. Молодіжна 8
(найменування об'єкта)

«9» 06 2026 р.

Бригада у складі

Алексеев О.В.; Дробенко Ю.Т.; Дуденко В.О.,
Димитрієнко М.В.; Волков В.А.; Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/п. Спришавка вул. Молодіжна 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 2м, Ø32 - 60м, Ø25 - 1м, Ø20 - 48м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø20 - 22м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайні (пробкові): Ø32 - 1м, Ø20 - 20м. (кузовні): Ø25 - 1м.
лифтові з'єднання: Ø32 - 1м, Ø25 - 1м, Ø20 - 20м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: крайні (пробкові): Ø20 - 1м
каптрайки: Ø20 - 10м. лифта: Ø20 - 6м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$; $t = 5 \text{ хв.}$; $\Delta P = 20 \text{ мм. в.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

на момент перевірки від ДМ не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григоруківський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Додерко В.О.
(прізвище, ініціали)

Гончук В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа свідомий по безпечній безпечності
(прізвище, ініціали)

С.М. Р.В. Косаченко
(підпис)
с.р. Г.С. Федоренко
(підпис)