

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 9 » 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митківський будинок
с/п. Стрипавка вул. Молодіжна 9
(найменування об'єкта)

« 9 » 06 2026 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В., Мусійчук В.М.,
Кавок А.А., Любський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/п. Стрипавка вул. Молодіжна 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 30 м., Ø 40 - 30 м., Ø 32 - 20 м.,
Ø 20 - 8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 3 м., Ø 25 - 2 м., Ø 20 - 2 м.

Стояки: Ø 20 - 10 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (робочі): Ø 32 - 4 м., Ø 20 - 2 м. (сучасні); Ø 20 - 4 м.

сучасні з'єднання: Ø 32 - 4 м., Ø 20 - 6 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; краєві (робочі): Ø 32 - 4 м., Ø 20 - 3 м.
кожухайки: Ø 20 - 4 м., муфта: Ø 20 - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P=500$ мм. вод. ст.; $t=5$ хв; $q_p=20$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забруднення газопроводу
не маємо перевірити адм. ДН не має

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григоренко А.С.
(прізвище, ініціали)

Мельничук В.В.
(прізвище, ініціали)

Лустіков В.М.
(прізвище, ініціали)

Кучук А.А.
(прізвище, ініціали)

Григоренко Т.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфранів Р.В. Бідеріш

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.п.п. Р.В. Кослаков
з п. А.С. Григоренко