

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олена РУДЕНКО

« 15 » 06 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с.с.с. Ситан, вул. Кошонавтів, буд. 45
(м. Київ, вулиця Кошонавтів)
(найменування об'єкта)

« 15 » 06 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій

Олександрович, Ярмолів Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Кошонавтів, буд. 45
в с.с.с. Ситан
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 36 м.п.; φ 32 - 20 м.п.,
φ 25 - 20 м.п.; φ 20 - 50 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 4 м.п.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; testo 314-2 / gas detector;
smooper mini

- ліквідація виявлених витоків газу; не виявлено
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажі з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Курінний Сергій Володимирович
(прізвище, ініціали)
Берелет Віталій Олександрович
(прізвище, ініціали)
Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Собко Н. А.
(прізвище, ініціали) [підпис]
(підпис)