



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м.Тимішів вул. Соборна 14

(найменування об'єкта)

«10» 08 2026р.

Бригада у складі Урбанського Ф.В.; Суходольського М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м.Тимішів вул. Соборна 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-р 20-53м; ф 25-56м; ф 32-24м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

г-р 40м - 1мб; г-р 20м - 1мб; г-р 20м - 1мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Віброгаз; мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; швартове зігнання ф40-1мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; визначено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; визначено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутні акти на перевірку АБК

Виписано попередження: оголошення на зовнішній будинку

Майстер ВБГО

Вітрук А.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Грибанський А.М.

(прізвище, ініціали)

Вуходієвський М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа мешканець будинку від підпису відмови
(прізвище, ініціали) (підпис)