



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

«07» 07 2026 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Абрамченко С.П., Певзнер О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Київ вул. Євдокимівська, 23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø 57-24,5 м, Ø 40-27 м, Ø 25-1 м, Ø 20-4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходн) Ø 20-16 м

2-г (шаркн) Ø 25-5 м, Ø 20-45 м, Ø 15-73 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (шаркн) Ø 25-1 м, Ø 20-13 м, Ø 15-19 м + 2 м.

кран (шаркн) Ø 15-1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; шаркн Ø 20-2 м, крі Ø 20-3 м, 1 Ø 3-1 м, внутрішньобуд. - 19 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; —

Уведено P=500 мм. вод. ст. t=5 мб. BP=0

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Уведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутні акти ДБК, газопровід потребує гарбування

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО

Пилипчук Н.Т.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Вришак О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Медведко С.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ревчук В.П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

