

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«06» 07 2026 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

«06» 07 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Абраменко С.Н., Покрешнін О.В.

(прізвище, ініціали)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бак вул. І. Богун, 72

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 37,5 м, Ø20 - 87 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

канал (канал) Ø20 - 4 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; високотисно

- ліквідація виявлених витоків газу; к/2 Ø20 - 3 м, Ø32 - 1 м, канал Ø32 - 1 м, вузлові шланги - 4 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

введено $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$ $t = 5 \text{ хв.}$ $\Delta P = 0.$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. введено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акти ДВК, газопроводу, виконати графіку

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошенко П.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ахмєтов

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Курдасов В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідно

(прізвище, ініціали)

(підпис)