



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«28» 07 2026 р.

Бригада у складі слюсарі Тугух Р.І., Шрамченко С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) ОСББ „Іаг“

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок  
м. Бял. вул. Чернишевського, 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г Ø89-55 м, Ø76-34 м, Ø40-16 м, Ø25-22 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (слюди) Ø25-27 м

г-г (івадн) Ø25-119 м, Ø20-104 м, Ø15-21 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (куд.) Ø25-10 см, Ø20-25 см, Ø15-10 см +14 цанів.

кран (куд.) Ø20-1 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; висока

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø25-2 см, муфта Ø25-2 см, к/к Ø25-5 см, внутрішній - 18 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в частині
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм.вод.ст. t=5хв ΔP=0.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акти ДВК, з-я контролю розбирання

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тимошаєв Ж.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гуцук Р.І.

(прізвище, ініціали)

Варченко С.Г.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Т. Кригун

(прізвище, ініціали)



[Підпис]

(підпис)