



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця №15 вул. Т. Шевченка 18
(найменування об'єкта)

« 23 » 06 20 20 р.

Бригада у складі: Алексеев О.Ю., Веселобовский В.А.,
Васильчук О.П., Дідрова С.А., Дзюченко В.О., Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Т. Шевченка 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф100-1м; ф89-60м; ф76-7м; ф57-10м;
ф15-8м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф32-30м; ф20-20м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: ф32-5м; ф20-10м; ф15-10м.
Мертві з'єднання: ф32-5м; ф20-10м; ф15-10м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Sewerix"
- ліквідація виявлених витоків газу: Ремонт: ф40-2м; ф20-3м; ф15-4м; мурф: ф20-1м. Крани: ф20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; висока
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Надійшло тиском P=20 мм. в.в.ст. t=526.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктувалося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопроводів
На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурко В.В.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.Г.
(прізвище, ініціали)
Влашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)
Зауєнко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису бізнесменів

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. м. Р.В. Москаленко
м.п. В.В. Терешко