

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«19» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. Р. Сковороди 18
(найменування об'єкта)

«19» 06 2026 р.

Бригада у складі

Матвійчук А.В., Доценко В.О.,
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Р. Сковороди 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-2м, ф25-14м, ф20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремні вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранів: ф25-2м, ф20-2м, вкрутові з'єднання: ф25-2м
(пробкові) ф20-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Sewerin"

- ліквідація виявлених витоків газу: Конфайка ф25-1м;
Кран: ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпеструктуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вбудовано газопроводи
На момент перевірки акт ДВР не маємо.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
 (прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
 (прізвище, ініціали)

Дарченко В.О.
 (прізвище, ініціали)

Димітрієнко М.В.
 (прізвище, ініціали)

Димітєв О.І.
 (прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфесенко Сергій Вікторович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. С. П.В. Москаленко
м.п. В.В. Сергій