



20 26 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжище вул. Текстильна 21
(найменування об'єкта)

« 04 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Васильовський В.І.; Кучеров А.В.;
Доценко В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжище вул. Текстильна 21
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-48м., Ø40-32м., Ø32-16м.,
Ø25-2м., Ø20-46м., Ø15-3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі будки

(газопроводи еходових клітинок (характеристики г-ду))
краї (пробкові): Ø25-1м., Ø20-6м. (кубові): Ø25-2м., Ø20-2м.
муфтові з'єднання: Ø25-3м., Ø20-8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: на прилад "KUBA GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø20-3м.
контрайли: Ø25-1м., Ø20-2м. муфта: Ø20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубився газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський АС
(прізвище, ініціали)
Весаховський ВІ
(прізвище, ініціали)
Кучеров АВ
(прізвище, ініціали)
Даркин В.О
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді Вигарнік
(прізвище, ініціали) (підпис)

С. от. Р.В. Космачук
с.п. А.С. Підгородський