



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Львівська обл. вул. К. Сосницького 14
(найменування об'єкта)
«28» 2026 р.

Бригада у складі Романчук О.В., Криворученко О.В., Касян А.А., Давидовський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. К. Сосницького 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф20-844

окремі вводи Ф20-8мм
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ф25-1мм, Ф20-8мм
лише Ф25-1мм, Ф20-8мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім Ф20-8мм

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ф20-8мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; *в межах*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; *всередині*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; *адекватно*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: *P=500 мм. в.ст., др. 10 мм в.ст. t=5хв*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *кресло сервісменів*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *координувати роботу*

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Роддєвський
(прізвище, ініціали)
Роддєвський
(прізвище, ініціали)
Мироненко
(прізвище, ініціали)
Король
(прізвище, ініціали)
Александров
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *старший по будинку відомий*

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.м. Р.В. Косаченко
м.п. О.Ф. Гордієнко