

«29» 07 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митрофан Бурдиков
м. Вінниця вул. К. Маршала 22

(найменування об'єкта)

«29» 07 2026р.

Бригада у складі

Доценко В.О.; Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця вул. К. Маршала 22

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-мм, Ø32-8мм, Ø25-10мм, Ø20-мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ізразли води

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø20-3мм. (кульові): Ø20-1мм.
шпуртові з'єднання: Ø20-Част.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Ізраз (пробковий): Ø20-1мм.
копирхайник: Ø20-1мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородченко А.С.
(прізвище, ініціали)

Давидов В.О.
(прізвище, ініціали)

Колічук В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіренко по будинку відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. М.

Р.В. Малахов
А.С. Підгородченко