

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 07 ЛЮТЯ 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митровий Будинок
м. Вінниця вул. К. Стучка 64
(найменування об'єкта)

«29» 07 2026 р.

Бригада у складі Мамб'ячук А.В.; Ліцетко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. К. Стучка 64

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 2 шт., Ø 20 - 1 шт., Ø 15 - 4 шт.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі відки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт. (криві): Ø 20 - 1 шт.
мульті з'єднання: Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 1 шт., Ø 20 - 2 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

м. Вінниця вул. К. Стучка
та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: копиряйки: Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 1 шт.
кран (пробковий): Ø 32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородний АС
(прізвище, ініціали)
Матвійчук АВ
(прізвище, ініціали)
Лисенко В.О
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіароскі М будівельний відділ

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.ін.

Р.В. Косамер

м.р.

А.С. Підгородний