

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28.06» 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вишневець
вул. Км. Корсеновців 197
(найменування об'єкта)
«28» 06 2026 р.

Бригада у складі Іванчук В.А., Осипова С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вишневець
вул. Км. Корсеновців 197
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф40-4м, ф25-8м, ф20-14м, ф15-1м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

парничі входи ф20-4м, ф15-1м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. см ф25-1м, ф20-2м, ф15-1м
шурота ф25-1м, ф20-2м, ф15-1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладним методом або мильною емульсією: арматура, входи, см.

- ліквідація виявлених витоків газу: 1/2 ф25-1м, кр. ф20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвали та наорища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма мало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; між робочими тисками
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж введено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: всіх цих ми зображаємо на фото (прізвища не вказуємо), подорожували по газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордиченко О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Гордиченко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дедюха С.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторожко по будинку бідуєтний

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. О. Н. Р. В. Москаленко
м. п. О. Ф. Гордиченко