

«17» 07 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митовий будинок
м. Вінниця вул. М. Коржановичів 45А
(найменування об'єкта)

«17» 07 2026 р.

Бригада у складі Муромов В.М.; Рухачук О.В.
Ромашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Коржановичів 45А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 1м., Ø 40 - 32м., Ø 25 - 16м.

(хвідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 25 - 40м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Коридори (коридори): Ø 25 - 40м. муртові з'єднання: Ø 25 - 40м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м. Вінниця вул. М. Коржановичів 45А

- ліквідація виявлених витоків газу: коридори: Ø 25 - 32м.

муртові з'єднання: Ø 25 - 2м.

5

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $op = 20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки акт ЕМ не складено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гігирейський А.С.
(прізвище, ініціали)

Муртієв В.М.
(прізвище, ініціали)

Муренчук О.В.
(прізвище, ініціали)

Ремішук О.Р.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відповідає

Степанов Миколай
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Степанов Миколай

[Підпис]